

Федеральная служба

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

**Предписание**

должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

**№ 690**

«04» 12. 2017 г.

Место выдачи предписания: г. Таганрог ул. Пальмиро Тольятти, 32/2

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском, Куйбышевском районах выдавшего предписание: Наконечная Галина Александровна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Предписание выдано: муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная школа № 34

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

1. Потолки, стены части помещений не гладкие, не допускающими проведение их уборки влажным способом с применением дез. средств: лестничный пролет между 2 и 3 этажами (на стене следы сырости), туалетов, каб №8 (обои стен), спортивный зал (на потолках, стенах следы сырости, покрыт грибком), рекреация 3этажа
2. Полы в мастерских имеют дефекты, щели, механические повреждения
3. оконные блоки мастерских ветхие, в спортивном зале не открываются для проветривания, в туалете 1 этажа - выполнены не из цельного стеклопакета
4. туалет раздевальной для девочек при спортивном зале не функционирует
5. Часть санитарно-технического оборудования туалетов имеет дефекты покрытия
6. Горячим водоснабжением не оснащены умывальные перед обеденным залом, туалетов
7. В учебных кабинетах № 25,23 мебель одноуровневая, не соответствующая росту обучающихся
8. Ученические стулья в компьютерных классах без регулируемой по высоте подставок для ног, каб. № 22 расстояние между боковыми поверхностями мониторов составляют менее 1,2м,
9. Площадь обеденного зала и количество посадочных мест не позволяет обеспечить посадку всех обучающихся в течение не более чем в 3 перемены
10. В компьютерном классе каб. № 22- при периметральном расположении компьютеров в учебном кабинете линия светильников не расположена локализовано над рабочим столом, ближе к рабочему краю
11. Площадь учебных кабинетов составляет менее 2,5 м2 на 1 обучающегося, при фронтальных формах занятий,
12. Охват горячим питанием учащихся составляет в 1-4 классах –77 %, в 5-11 классах - 84%,
13. На основании экспертного заключения филиала ФБУЗ ЦГиЭ по РО №28.02-19/1079 от 24.11.2017г режим образовательного процесса не соответствует требованиям п.10.8, раздела X СанПиН 2.4.2.2821-10 характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"(нужное подчеркнуть)

**предлагаю:**

1. Привести потолки, стены части помещений не гладкие, не допускающими проведение их уборки влажным способом с применением дез. средств: лестничный пролет между 2 и 3 этажами (на стене следы сырости), туалетов, каб №8 (обои стен), спортивный зал (на потолках, стенах следы сырости, покрыт грибком), рекреация 3этажа – в соответствии п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 срок-21.08.18г.
2. Привести полы в мастерских – в соответствии п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 срок-21.08.18г.
3. Привести оконные блоки туалетов, мастерских, спортивного зала в соответствии п.7.1.9,6.7,6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 срок-21.08.18г.
4. Возобновить эксплуатацию туалета раздевальной для девочек при спортивном зале – в соответствии п. 4.25, 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 срок-21.08.18г.
5. Привести часть санитарно-технического оборудования туалетов в соответствии с п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 срок-21.08.18г.